

四川天华富邦化工有限责任公司废水监测数据公示表

单位：四川天华富邦化工有限责任公司 机构代码：91510500759705700J 法定代表人：陆相东 产品：8.5万吨1,4丁二醇、4.6万吨聚四氢呋喃、1万吨ε-丁内酯 联系方式：（0830）5482051

监测时间	监测点位	流量	化学需氧量(mg/L)	化学需氧量排放量	PH	氨氮(mg/L)	总氮(mg/L)	总磷(mg/L)	石油类(mg/L)	硫化物(mg/L)	悬浮物(mg/L)	挥发酚(mg/L)	动植物油(mg/L)	总有机碳(mg/L)	甲醛(mg/L)	排放方式及去向	达标情况	超标倍数
		立方米	限值<100mg/L	Kg	6-9	限值<15mg/L	限值<40mg/L	限值<1mg/L	限值<5mg/L	限值<1mg/L	限值<70mg/L	限值<0.5mg/L	限值<10mg/L	限值<20mg/L	限值<1mg/L			
2024年7月1日	总排口	2233.224	46.928	98.329												直排小殿溪	达标	
2024年7月2日	总排口	2045.955	57.262	109.297												直排小殿溪	达标	
2024年7月3日	总排口	2007.385	63.156	118.918												直排小殿溪	达标	
2024年7月4日	总排口	1968.632	56.539	95.017	7.02	8.06	13.07	0.04	0.669	0.04	7	0.031	0.15	10.5		直排小殿溪	达标	
2024年7月5日	总排口	1743.659	56.031	93.82												直排小殿溪	达标	
2024年7月6日	总排口	1987.73	62.191	115.888												直排小殿溪	达标	
2024年7月7日	总排口	2010.053	64.182	120.903												直排小殿溪	达标	
2024年7月8日	总排口	2029.478	54.813	104.337												直排小殿溪	达标	
2024年7月9日	总排口	2038.831	56.812	108.559												直排小殿溪	达标	
2024年7月10日	总排口	2052.729	60.58	116.6												直排小殿溪	达标	
2024年7月11日	总排口	2054.195	68.525	120.534	7.96	1.58	7.87	0.03	0.736	0.04	6.5	0.03				直排小殿溪	达标	
2024年7月12日	总排口	1890.56	66.074	115.631												直排小殿溪	达标	
2024年7月13日	总排口	2245.43	66.23	138.978												直排小殿溪	达标	
2024年7月14日	总排口	2242.991	57.451	121.098												直排小殿溪	达标	
2024年7月15日	总排口	2065.302	58.866	113.958												直排小殿溪	达标	
2024年7月16日	总排口	1993.299	66.241	123.76												直排小殿溪	达标	
2024年7月17日	总排口	1987.008	67.473	125.737												直排小殿溪	达标	
2024年7月18日	总排口	1937.829	63.274	87.056	8.08	1.27	7.47	0.04	0.63	0.04	7.3	0.038				直排小殿溪	达标	
2024年7月19日	总排口	1665.167	57.22	90.438												直排小殿溪	达标	
2024年7月20日	总排口	2025.48	59.326	112.558												直排小殿溪	达标	
2024年7月21日	总排口	2037.522	60.757	116.06												直排小殿溪	达标	
2024年7月22日	总排口	2049.548	61.336	117.846												直排小殿溪	达标	
2024年7月23日	总排口	1991.685	63.376	117.917												直排小殿溪	达标	
2024年7月24日	总排口	1811.774	63.056	106.648												直排小殿溪	达标	
2024年7月25日	总排口	1799.816	63.381	98.059	8.08	0.959	6.84	0.03	0.713	0.05	6.7	0.042				直排小殿溪	达标	
2024年7月26日	总排口	1602.008	61.441	95.153												直排小殿溪	达标	
2024年7月27日	总排口	1917.357	55.499	99.956												直排小殿溪	达标	
2024年7月28日	总排口	2071.138	54.772	106.291												直排小殿溪	达标	
2024年7月29日	总排口	1989.65	53.386	99.487												直排小殿溪	达标	
2024年7月30日	总排口	1988.441	51.94	97.024												直排小殿溪	达标	
2024年7月31日	总排口	1898.295	53.707	95.619												直排小殿溪	达标	
排放总量		61382.171		3381.476														
许可排放量				105.12(t/a)														