

## 四川天华富邦化工有限责任公司废水监测数据公示表

单位：四川天华富邦化工有限责任公司 机构代码：91510500759705700J 法定代表人：陆相东 产品：8.5万吨1, 4-丁二醇、4.6万吨聚四氢呋喃、1万吨 $\alpha$ -丁内酯 联系方式：（0830）5482051

监测时间	监测点位	流量	化学需氧量(mg/L)	化学需氧量排放量	PH	氨氮(mg/L)	总氮(mg/L)	总磷(mg/L)	石油类(mg/L)	硫化物(mg/L)	悬浮物(mg/L)	挥发酚(mg/L)	动植物油(mg/L)	总有机碳(mg/L)	甲醛(mg/L)	排放方式及去向	达标情况	超标倍数
		立方米	限值<100mg/L	Kg	6-9	限值<15mg/L	限值<40mg/L	限值<1mg/L	限值<5mg/L	限值<1mg/L	限值<70mg/L	限值<0.5mg/L	限值<10mg/L	限值<20mg/L	限值<1mg/L			
2024年9月1日	总排口	2138.298	72.622	145.387												直排小殿溪	达标	
2024年9月2日	总排口	2097.932	71.69	140.913												直排小殿溪	达标	
2024年9月3日	总排口	2036.453	70.135	133.871												直排小殿溪	达标	
2024年9月4日	总排口	2070.709	68.713	133.259												直排小殿溪	达标	
2024年9月5日	总排口	2062.62	67.858	119.313	7.85	3.86	7.06	0.04	0.727	0.04	6.2	0.041				直排小殿溪	达标	
2024年9月6日	总排口	2017.057	63.278	120.586												直排小殿溪	达标	
2024年9月7日	总排口	2242.042	62.936	132.185												直排小殿溪	达标	
2024年9月8日	总排口	2085.145	63.019	122.204												直排小殿溪	达标	
2024年9月9日	总排口	1990.991	63.84	119.327												直排小殿溪	达标	
2024年9月10日	总排口	1956.556	68.06	123.929												直排小殿溪	达标	
2024年9月11日	总排口	1969.466	66.641	123.099												直排小殿溪	达标	
2024年9月12日	总排口	1926.532	66.618	108.592	7.97	2.52	7.1	0.04	0.698	0.05	6.2	0.033	0.16	15.1	0.112	直排小殿溪	达标	
2024年9月13日	总排口	1590.265	60.65	92.678												直排小殿溪	达标	
2024年9月14日	总排口	1927.428	59.824	108.387												直排小殿溪	达标	
2024年9月15日	总排口	1930.753	56.629	102.519												直排小殿溪	达标	
2024年9月16日	总排口	2016.998	50.744	95.939												直排小殿溪	达标	
2024年9月17日	总排口	2003.605	46.404	87.16												直排小殿溪	达标	
2024年9月18日	总排口	2007.003	43.12	81.198												直排小殿溪	达标	
2024年9月19日	总排口	2005.972	38.389	54.915	7.97	1.07	5.51	0.04	0.718	0.04	7.5	0.04				直排小殿溪	达标	
2024年9月20日	总排口	1730.584	35.479	58.682												直排小殿溪	达标	
2024年9月21日	总排口	2110.827	37.15	73.897												直排小殿溪	达标	
2024年9月22日	总排口	2060.376	36.17	69.947												直排小殿溪	达标	
2024年9月23日	总排口	2024.632	37.759	71.292												直排小殿溪	达标	
2024年9月24日	总排口	1836.339	35.385	60.777												直排小殿溪	达标	
2024年9月25日	总排口	1689.68	27.991	44.185												直排小殿溪	达标	
2024年9月26日	总排口	1786.722	26.804	40.684	8.11	0.31	11.5	0.03	0.732	0.04	6.5	0.05				直排小殿溪	达标	
2024年9月27日	总排口	1502.233	24.842	36.364												直排小殿溪	达标	
2024年9月28日	总排口	1801.579	23.645	39.932												直排小殿溪	达标	
2024年9月29日	总排口	2134.046	22.364	44.802												直排小殿溪	达标	
2024年9月30日	总排口	2321.837	20.407	44.531												直排小殿溪	达标	
排放总量		59074.68		2730.554														
许可排放量				105.12(t/a)														